





# ROZLICZENIE ZUŻYCIA WODY

II półrocze 08 r

Budynek	wg wodomierzy blokowych		Σ obciążenia indywidualnego		niedobór		niedobór  na lokal / 88 lokali /		zużycie ciepła CW	GJ / 1 m <sup>3</sup>	koszt wytworzenia CW	cena 1 m <sup>3</sup> wg wodomierzy blokowych
	ZW	CW	ZW	CW	ZW	CW	ZW	CW				
	a	b	f = c + e	g = d + w	h = a - f	i = b - g	k	m	n - "GJ"	p = n / b	r	s = r / b
77D	2376 	1156	2765	1062	-389,00	94,00	-4,58	1,11	361,13	0,31	24190,75	<b>20,93</b>
91 D	3443	1248	3113	1208	330,00	40,00	3,93	0,48	439,66	0,35	29375,69	<b>23,54</b>
91 C	3251	1185	2840	1104	411,00	81,00	4,78	0,94 	X 08 rok olej / bez opomiarowania /		28682,19	<b>24,20</b>
91	3403	1419	2980	1271	423,00	148,00	4,86	1,70	418,50	0,29	27867,21	<b>19,64</b>
91 B	3129	1138	2901	1140	228,00	-2,00	2,62	-0,02	365,60	0,32	24531,31	<b>21,56</b>
91 A	3075	1132	2721	1066	354,00	66,00	4,16	0,78	411,10	0,36	27512,75	<b>24,30</b>
79	3159	999	2479	864	680,00	135,00	8,00	1,59	374,80	0,38	25070,22	<b>25,10</b>
78	3326	1239	2948	1212	378,00	27,00	4,45	0,32	376,20	0,30	25131,33	<b>20,28</b>
84	3671	1277	3248	1276	423,00	1,00	5,04	0,01	445,48	0,35	29764,94	<b>23,31</b>
sumy	28833	10793	25995	10203	2838,00	590,00	32,25					22,54

**uwaga!**  zużycie ZW w budynku 77 D jest skorygowane o wadliwe wskazania wodomierza budynkowego w I półroczu 08 r

 założenie, że w budynku jest 88 lokali / są też lokale połączone /

 budynek 91 C jest opomiarowany licznikami ciepła od XI 08 r

## Ryczałt w lokalach nieopomiarowanych:

ZW 8 m<sup>3</sup> / osobę / miesiąc

CW 5 m<sup>3</sup> / osobę / miesiąc